

Требования к зданиям (помещениям) для размещения участка исправительного центра

Участок исправительного центра (далее – УИЦ) предназначен для исполнения наказания в виде принудительных работ. Здание УИЦ следует рассматривать как здания общественного назначения.

Размеры территорий для УИЦ должны быть достаточными для размещения всех объектов, а также обеспечивать благоприятные условия для энергоснабжения объектов. Территория УИЦ должна быть удалена от жилых, общественных, производственных и прочих строений, не входящих в инфраструктуру УИЦ, на расстояние, не менее 30м. Допускается уменьшать данное расстояние по согласованию с ФСИН России при производстве дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности объекта.

Территорию УИЦ по периметру следует отделять от внешней территории ограждением сплошного заполнения (глухим) высотой не менее 3,0 м. Для прохода на территорию УИЦ в ограждении предусматривается калитка (калитки). Калитка должна быть оборудована СКУД, электромеханическим замковым устройством, а также доводчиком.

Периметр территории и территорию УИЦ следует оборудовать охранным освещением.

В состав УИЦ входит:

- а) блок помещений дежурной службы (оперативного дежурного);
- б) блок помещений для содержания осужденных с вспомогательными помещениями;
- в) место для прогулок осужденных, находящихся в помещениях для содержания нарушителей установленного порядка отбывания наказания.

Состав, вместимость и нормы площади помещений УИЦ:

Наименование помещения	Площадь помещения, м ² , не менее, при лимите наполнения УИЦ, чел	
	До 100 включ.	Св. 100 до 200 включ.
а) Блок помещений административного назначения		
Помещения дежурной службы (оперативного дежурного)		
1 Проходной коридор КПП (пункта пропуска)	Ширина не менее 2,0 м	
2 Помещение дежурной смены	20,0	
3 Комната для оформления прибывших осужденных с местом для обыска	10,0	12,0
4 Комната отдыха дежурной смены	12,0	
5 Уборная (для сотрудников дежурной смены) ¹⁾	2,0	
6 Серверная	Определяется расстановкой оборудования	
7 Помещение для содержания нарушителей 2-местное	8,0	
8 Безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных 2-местное	8,0	
Административные помещения		

9 Кабинет начальника участка ИЦ	27,0	—
10 Кабинет группы специального учета и делопроизводства	6,0 на одного человека, но не менее 12,0	
б) Блок помещений для содержания осужденных		
Жилые помещения		
11 Комната жилая	4,0 на одного человека	
Помещения обслуживающего назначения		
12 Душевая	1,7 на одну душевую сетку	
13 Умывальная	2,0 на один комплект санитарных приборов	
14 Уборная мужская	3,0 на один комплект санитарных приборов	
15 Уборная женская	2,2 на один санитарный прибор	
16 Кабина личной гигиены женщин	2,2	
17 Постирочная с сушилкой	0,2 на одного осужденного, но не менее 8,0	
18 Комната быта	0,2 на одного осужденного, но не менее 10,0	
19 Комната хранения продуктов питания и приема пищи	1,2 на одного осужденного	
20 Комната приготовления, подогрева и раздачи пищи	0,2 на одного осужденного, но не менее 12,0	
21 Комната мытья и хранения посуды	0,15 на одного осужденного, но не менее 8,0	
22 Кладовая чистого белья	0,04 на одного осужденного, но не менее 4,0	
23 Кладовая грязного белья	0,04 на одного осужденного, но не менее 4,0	
24 Помещение хранения личных вещей осужденных	0,1 на одного осужденного, но не менее 4,0	
в) Общие помещения		
25 Помещение хранения хозяйственного инвентаря	0,1 на одного осужденного, но не менее 4,0	
26 Помещение хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0	

В УИЦ осужденные различного пола содержатся в отдельных изолированных жилых блоках с самостоятельным составом жилых помещений и помещений обслуживающего назначения. Блоки помещений для содержания осужденных следует предусматривать с максимальным наполнением 50 осужденных.

Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к наказанию в виде принудительных работ в УИЦ составляет не менее 4,0 м². Каждая жилая комната должна иметь самостоятельный выход непосредственно в общий коридор. Наличие смежных проходных жилых комнат не допускается.

Помещения для содержания нарушителей предусматриваются раздельными для осужденных мужского и женского пола.

В стене, разделяющей помещение дежурной смены и проходной коридор КПП, предусматривается оконный проем с заполнением оконным блоком из стекла, позволяющий просматривать весь проходной коридор и вход в него. Также предусматривается лоток для сдачи документов дежурной смене.

Размещение, устройство и содержание помещений для подогрева, приготовления, раздачи и приема пищи должны отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным в части организации общественного питания.

Внутренние поверхности стен и перегородок в помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных следует штукатурить гладко и окрашивать эмульсионными красками светлых, преимущественно теплых тонов.

В здании УИЦ запрещаются окраска стен и перегородок на путях эвакуации масляными красками, красками на нитрооснове, а также отделка (облицовка) горючими материалами.

В помещениях с влажным и мокрым режимом работы, а также в помещениях, требующих частой влажной уборки стен и перегородок, в том числе с применением дезинфицирующих средств, следует предусматривать облицовку стен и перегородок керамической плиткой на всю высоту помещений. Потолки помещений с влажным и мокрым режимом также окрашиваются водостойкими красками. Допускается предусматривать облицовку стен указанных помещений керамической плиткой на высоту 1,8 м, выше облицовки предусматривается окраска стен водостойкими красками.

На территории УИЦ предусматривается место для проведения прогулки осужденных, содержащихся в помещениях для нарушителей. Особые требования к размещению, ограждению и оборудованию данных мест отсутствуют.

Здания УИЦ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 118.13330.

В помещениях здания УИЦ в зависимости от их назначения следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

В жилых комнатах, помещениях для содержания нарушителей, безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных следует предусматривать рабочее и дежурное освещение.

Наружные двери усиленной конструкции следует предусматривать на всех входах в здание УИЦ. Двери следует оборудовать оптическими смотровыми глазками и замковыми устройствами.

Наружная входная дверь здания УИЦ при входе в проходной коридор и калитка в ограждении территории оборудуются переговорными устройствами с вызывными кнопками.

На входах в подвальные и технические этажи, а также в технические подполья и чердаки необходимо устанавливать двери, люки и лазы усиленной конструкции с соблюдением противопожарных требований.
